



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5  
tel. 87 423-23-78, fax. 87 423-27-80  
e-mail: [psse.pisz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.pisz@sanepid.gov.pl)

07.09.2022

epuep 11520

HK.9022.4.95.2022

07.09.2022 r.

### Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

#### stwierdza

spełnienie wymagań dotyczących substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego Orzysz, gm. Orzysz, powiat piski, który zaopatruje 6810 mieszkańców miejscowości: Cierzpięty, Góra, Grądy Podmiejskie, Grzegorz, Mikosze, Nowe Guty, Okartowo, Okartowo-Przystanek, Okartowo-Tartak, Orzysz, Szwejkówko, Wężewo, Wierzby.

#### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz, sprawując nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia, w dniu 06.09.2022 r. otrzymał wyniki badań wody z kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągu publicznego Orzysz. W oparciu o sprawozdania z badań SB/101598/08/2022 z dnia 29.08.2022 r. próbek wody pobranych w dniu 01.07.2022 r., PPIS w Pisz stwierdził spełnienie wymagań w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

W związku z wartościami nieprzekraczającymi dopuszczalnych wartości wskaźników dla stężenia trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 określonych w części A i B załącznika nr 4 w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z częścią C załącznika nr 4 następne badanie wody w zakresie kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych należy wykonać do 30 czerwca 2023 roku.

#### Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Orzyszu ePUAP
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o. o. e-mail
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny  
w Pisz  
Andrzej Raszczyk