




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
tel. 87 423-23-78, fax. 87 423-27-80
e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl

HK. 9020.3.6.2023



02.02.2023 r.

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz, na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Odoje, gm. Orzysz, powiat piski, który zaopatruje 127 mieszkańców miejscowości Odoje.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz, sprawując nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia, przeprowadził kontrolę w wodociągu publicznym Odoje i pobrał próbę wody do badań. W oparciu o sprawozdanie z badań nr LBEŚIŻ.9051.2.17.2023 z dnia 02.02.2023 r. próbki wody pobranej w dniu 30.01.2023 r., w zakresie parametru enterokoki i parametrów grupy A pkt. I Załącznika nr 2 cytowanego rozporządzenia, PPIS w Pisz stwierdził **przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C** w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz **przekroczenie mętności** w zakresie parametrów fizykochemicznych i orzekł jak na wstępie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Orzyszu (ePUAP)
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o. o. (e-mail)
3. a/a

sporządził: Agata Olencka – asystent IHK 02.02.2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Pisz
Andrzej Baszczyk