



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5  
tel. (87) 423-23-78, fax. (87) 423-27-80  
e-mail: psse.pisz@sanepid.gov.pl

19168

BIURO OBSŁUGI  
W PISZ  
Pisz, dn. 02.02.2023 r.

dnia 2023 -02- 02

Ilość zał.

epsep 1426

podp.

### Komunikat nr 1/2023

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi  
dostarczanej z wodociągu publicznego Odoje, gmina Orzysz**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Odoje, gm. Orzysz, powiat piski, który zaopatruje 127 mieszkańców miejscowości Odoje stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C oraz mętności.

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**




**Przegotowania wymaga woda do:** przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

#### Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PANSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny  
w Pisz

Andrzej Raszczyk