



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

12-200 Pisz, ul. Warszawska 5  
tel. 87 423-23-78, fax. 87 423-27-80  
e-mail: [psse.pisz@sanepid.gov.pl](mailto:psse.pisz@sanepid.gov.pl)

HK. 9020.3.41.2023

24.07.2023 r.

### Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

#### stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Orzysz, gm. Orzysz, powiat piski**, który zaopatruje 8114 mieszkańców miejscowości: Cierzpięty, Góra, Grądy Podmiejskie, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Okartowo, Okartowo-Przystanek, Okartowo-Tartak, Orzysz, Szwejkówko, Wężewo, Wierzbiny.

#### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz, sprawując nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia, przeprowadził kontrolę w wodociągu publicznym Orzysz i pobrał próby wody do badań. W oparciu o sprawozdania z badań nr LBEŚIŻ.9051.2.210.2023, LBEŚIŻ.9051.2.211.2023 i LBEŚIŻ.9051.2.212.2023 z dnia 19.07.2023 r. próbek wody pobranych w dniu 17.07.2023 r., w zakresie badanych parametrów, PPIS w Pisz stwierdził **przekroczenie jonu amonowego, manganu oraz żelaza** i orzekł jak na wstępie.

***Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.***

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Orzyszu (ePUAP)
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o. o. (e-mail)
3. Aa.

sporządził: Agata Olencka – asystent HK 24.07.2023 r.

z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Pisz  
KIEROWNIK  
SEKCJI HIGIENY ŻYWNOSCI ŻYWIENIA  
I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU  
PSSE W PISZU  
*Barbara Kotowska*  
mgr inż. Barbara Kotowska