

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

OR.271.3.2013.KOW

Orzysz, dnia 08.03.2013 r.

W związku z otrzymanymi zapytaniem od Wykonawców z dnia 07.03.2013 r. dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. „Dostawa wyposażenia ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu”, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający udziela poniższych wyjaśnień, bez ujawniania źródła zapytania:

Treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1. W opisie szczegółowym drabiny aluminiowej trzyprzęsłowej typu DNW 3080/3 Zamawiający zapisał „Długość po rozłożeniu max. 8 010 mm. Wysokość transportowa 210 mm, szerokość transportowa 565 mm z drążkami i masa 30 kg – tylko 3,75 kg / mb + drążki 7 kg”. Natomiast zgodnie ze świadectwem dopuszczenia CNBOP typ DNW 3080/3: długość po rozłożeniu wynosi 8 028 mm, długość po złożeniu (transportowa) 3 465 mm, szerokość transportowa 545 mm, masa kompletnej drabiny ok. 39,06 kg.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni zapis treści SIWZ dotyczących drabiny typ DNW/3080/3?

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje zapis punktu 4 Załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie 2. W opisie szczegółowym sygnalizatora bezruchu Zamawiający napisał „sygnalizator bezruchu typu FIREFLY II”. Informujemy, że ten sygnalizator nie jest produkowany od kilku lat.
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie sygnalizatora bezruchu równoważnego do opisanego w SIWZ, posiadającego podobne parametry użytkowe, jak również świadectwa dopuszczenia CNBOP?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza dostarczenie sygnalizatora równoważnego.

Pytanie 3. W opisie szczegółowym węża tłocznego W-52/20 ŁA i węża tłocznego W-75/20 ŁA Zamawiający napisał „wykładzina wewnętrzna termoplastyczna elastomerowa”, co jednoznacznie wskazuje na węże IV-ER KONTEKX (dystrybutor firma Horpol, Stara Iwiczna). Zapis taki stoi w sprzeczności z art. 29 pkt 2 i 3 PZP.
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie w ofercie węża z innym, równoważnym typem wykładziny np. PCV, posiadającego aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza dostarczenie węża równoważnego o innej wykładzinie wewnętrznej z aktualnym świadectwem dopuszczenia CNBOP.

Pytanie 4. W opisie szczegółowym wytwornicy pianowej Zamawiający napisał „Przepływ: 400-475 l/min, liczbie spienienia 70 (średnia), ciśnienie robocze 6 bar, waga 3,5 kg, długość 55 cm, nasada wejścia 52”, co jednoznacznie wskazuje na wytwornicę pianową WP – 400 (dystrybutor firma HORPOL, Stara Iwiczna). Zapis taki stoi w sprzeczności z art. 29 pkt 2 i 3 PZP.

Czy Zamawiający dopuści wytwornicę pianową o przepływie: 400 – 475 l / min, liczbie spienienia 60 – 75 (średnia), ciśnieniu roboczym 5 bar, wadze 4,5 kg, długości 50 cm (przy wersji bez zaworu), nasadzie wejścia 52?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza dostarczenie wytwornicy o wymienionych w pytaniu parametrach.

Pytanie 5. W szczegółowym opisie sprzętu podręcznego zamawiający napisał siekierolom 1 szt.

Czy Zamawiający miał na myśli narzędzie siekierolom typu Hooligan?

Wyjaśnienie: Zamawiający miał na myśli uniwersalne narzędzie ratownicze.

Powyższe zmiany należy traktować, jako wiążące do SIWZ na w/w zamówienie publiczne. Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Jakub Sulima