



INSTALACJA ODGROMOWA

RZUT DACHU skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ			
	NAZWA POM.	POSAZDKI	P.UŻYT.
1.1	KORYTARZ	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	70,30m ²
1.2	PRZEBIERALNA MĘSKA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	14,82m ²
1.3	ŁAZIENKA MĘSKA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	8,85m ²
1.4	TOALETA MĘSKA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	6,35m ²
1.5	ŁAZIENKA DAMSKA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	8,45m ²
1.6	TOALETA DAMSKA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	6,97m ²
1.7	PRZEBIERALNA DAMSKA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	14,82m ²
1.8	SALA LEKCYJNA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	65,39m ²
1.9	MAGAZYN	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	14,74m ²
1.10	SALA GIMNASTYCZNA	WYKŁADZINA PCV W KOLORZE MARMOLEUM	362,80m ²
RAZEM			573,69m ²

Legenda:

-  - proj. zaciśki kontrolne ZK nr 1-9 w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi lub alternatywnie w studziencie prod "Galmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku
- — - proj. drut DFeZn ϕ 8
- — - proj. bedniarka FeZn 30x4
- 1) W razie nie uzyskania wystarczającej wartości rezystancji uziemia instalacji odgromowej należy ułożyć uziom obokowy na głębokości 0,6 i w odległości min 1,5 m



TRUCHAN STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTURY	
BUDOWA BUDYNKU WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI PRZEZNACZONEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ DĄBRÓWKA, GMINA ORZYSZ, DZIAŁKA GEOD. NR EWID. 258/1	E-3
RZUT DACHU -INSTALACJA ODGROMOWA	SKALA 1:100 15.05.2016
projektant: br. elektryczna	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz PDL0154P00E/10
sprawdzający: br. elektryczna	mgr inż. Daniel Filipowicz WAM0086PWOE/12