



Orzysz, dn. 20 kwietnia 2017 roku

Znak: WPF.271.2.2017.POS

**Dot. przetargu nieograniczonego pn : " Budowa budynku widowiskowo -sportowego
oraz przebudowa biblioteki przeznaczonej na świetlicę wiejską przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Dąbrówce"**

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza
Orzysza, ul. Giżycka 15, 12 - 250 Orzysz - znak sprawy: WPF.271.2.2017.POS**

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. **19.04.2017 r.**
wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o doprecyzowanie szyby odpornej na uderzenia (ma być P2, P4 czy inna?) oraz
o określenie drzwi Dw3, Dw4, Dw2, Dw6 - czy mają być aluminiowe, PCV czy płytowe.

Ad 1 –

Szyba odporna na uderzenia jest to szyba P2.

Drzwi:

DW 2 - drzwi stalowe pełne z uszczelką wygłuszającą, przeszklenie w formie koła z szyby
p2. kolor szary. Drzwi muszą wyklądać się na ścianę lub posiadać samozamykacz

DW3 - drzwi stalowe pełne z uszczelką wygłuszającą, kolor szary, wyposażone w kratki lub
otwory wentylacyjne

DW4 - drzwi stalowe pełne z uszczelką wygłuszającą, kolor szary, wyposażone w kratki lub
otwory wentylacyjne

DW6 - drzwi stalowe lub płytowe pełne z uszczelką wygłuszającą, kolor szary, Dodatkowo
drzwi do świetlicy o podwyższonej izolacji akustycznej.

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY