lstn.stacja-transf.
8-1109 "OS.ROBOTNICZE 2"
lstn.SO-1109
proj.DVK50 L=3m
proj.DVK50 L=1m
proj.DVK50 L=1m
proj.DVK50 L=3m
przewiert ręczny
S01/L1
proj.DVK50 L=1m
S02/L2
proj.SRS110 L=20m
przecisk
proj.DVK50 L=2m
S03/L3
proj.SRS110 L=11m
przecisk
proj.DVK50 L=2m
proj.DVK50 L=2m
proj.DVK50 L=2m
S04/L1
proj.DVK50 L=7m
S05/L2
proj.DVK50 L=1m
proj.DVK50 L=2m
proj.DVK50 L=2m
proj.DVK50 L=2m
S06/L3
proj.DVK50 L=7m
S07/L1
proj.DVK50 L=2*1m
proj.DVK50 L=1m
proj.DVK50 L=1m
proj.DVK50 L=2m
S08/L2
proj.DVK50 2*L=1m
proj.DVK50 L=1m
proj.DVK50 L=1m
S09/L3
proj.kabel ośw.ulicznego typu YAKXS4x25mm²
proj. słup stalowy ocynkowany cylindryczny np. typu Zeta 8/1/1 [C7/3/60 + W16/1/1/1,5] wys. h=8m oprawami z redukcją mocy 100/70W ,kąt nachylenia wysięgnika 5° - lub równoważna
Uwaga : wymagania w/g opisu standartu opraw oraz SST
proj.rura osłonowa - średnicy i dł.w/g opisu na rys.
Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–C 400/230V
Gmina Orzysz z siedzibą
URZĄD MIEJSKI w Orzyszu
ul.Giżycka 15 ,12-500 Orzysz
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul.22-Lipca
dz.nr 89/293,89/321,89/323,89/324, 89/328,89/233,89/316,89/37,89/33 obręb ewid.281602_4.001- Orzysz
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt Budowlano-wykonawczy
Elektryczna
Projektanci:
Imię, Nazwisko:
Podpis
Projektant:
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/PWOE/06
07.2016
1:500
E1
Poświadczam za zgodności mapy, na której wykonano projekt z mapą do celów projektowych przyjętą do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Piszu