



Orzysz, dn. 4 lipca 2018 roku

Znak: WPF.271.10.2018.POS

Dot. przetargu nieograniczonego pn : „Dostawa, montaż i dostosowanie do przewożenia osób niepełnosprawnych dźwigu osobowego wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Rynek 3 w Orzyszu”

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Giżycka 15, 12 - 250 Orzysz - znak sprawy: WPF.271.10.2018.POS**

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. **03.07.2018 r.** wraz z odpowiedziami:

- 1) Z uwagi na fakt, że w dokumentacji załączonej na stronie internetowej dla zamówienia jw. istnieją rozbieżności parametrów dźwigu podanych w SIWZ względem parametrów podanych w SST, niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrotną informację, na podstawie których dokumentów Oferenci powinni się opierać podczas wyceny.

W opisie SST widnieje informacja, że przelot w kabinie powinien być kątowny 90°, a wymiary kabiny to min. 1200x2000 mm. Jednak przy przelocie kątownym minimalne wymiary kabiny to 1400x1400 mm, aby osoba niepełnosprawna miała swobodny wjazd do kabiny z każdej strony. Kabina o tych wymiarach odpowiada udźwigowi 900 kg, a nie 1000 kg. Dźwigi kątowe większe niż 900 kg nie są standardową opcją, dlatego też ich cena jest bardzo wysoka, natomiast w opisie SIWZ widnieje zapis, że kabina dźwigu winna być nieprzelotowa.

Ponadto prosimy o udostępnienie rzutów poszczególnych kondygnacji budynków.

Jednocześnie prosimy o udzielenie zwrotnej informacji, czy w ofercie należy uwzględnić koszty konserwacji dźwigu w okresie gwarancji.

Odpowiedź: Wykonawca powinien opierać się na zapisach OPZ, przedmiarach i szkicach. Planowana kabina dźwigu powinna być nieprzelotowa, o wymiarach szer. 1200 mm, gł. 2000 mm., udźwig 1000 kg, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nie należy uwzględniać w ofercie kosztów usługi konserwacji, jednak nie może być ona wyznacznikiem trwałości gwarancji.

Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku dołączono.



Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku dołączono.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie Art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy są następujące:

- **Termin składania ofert- 09.07.2018 r. godz. 14:00**
- **Termin otwarcia ofert- 09.07.2018 r. godz. 14:05**

Miejsce otwarcia i składania ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze (w tym wpłata wadium) muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski