



Orzysz, dn.13 sierpnia 2018 roku

Znak: WPF.271.14.2018.POS

Dot. przetargu nieograniczonego pn : „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem drzwi wewnętrznych do budynku Ratusza w Orzyszu przy ul. Rynek 3”

Nazwa oraz adres zamawiającego: **Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Giżycka 15, 12 - 250 Orzysz - znak sprawy: WPF.271.14.2018.POS**

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. **10.08.2018 r.** wraz z odpowiedziami:

- 1) Kolorystyka oraz rodzaj okleiny stolarki drzwiowej wewnętrznej

Odpowiedź:

- kolor: dąb lub orzech,
- rodzaj okleiny: CPL

- 2) Wypełnienie skrzydła wewnętrznego

Odpowiedź:

- płyta wiórowa z otworami- poz. 1 w formularzu cenowym
- plaster miodu- poz. 2,3,4,5 w formularzu cenowym

- 3) Zakres regulacji ościeżnic do drzwi wewnętrznych

Odpowiedź:

pozycja nr 3 w formularzu cenowym: do 35 cm

pozycja nr 4 i 5 w formularzu cenowym: do 15 cm



4) Minimalny wymagany zakres akustyki

Odpowiedź:

- pozycja nr 1 w formularzu cenowym: klasa izolacyjności akustycznej min. $R_w=25$ dB
- pozostałe pozycje: klasa izolacyjności akustycznej- dowolna

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie Art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowe terminy są następujące:

- Termin składania ofert- 20.08.2018 r. godz. 12:00
- Termin otwarcia ofert- 20.08.2018 r. godz. 12:05

Miejsce otwarcia i składania ofert pozostaje bez zmian.

Wszystkie dokumenty składane w procedurze (w tym wpłata wadium) muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski