

Znak: HK.4020.3.38.2018



W61 p. A. Sucho
24.10.2018
Z. W. W.

Pisz, 2018.10.17

Zakład Usług Komunalnych
Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o. o.
ul. Wyzwolenia 5
12-250 Orzysz

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), w związku z:

- art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz załącznika 1C do w/w Rozporządzenia Ministra Zdrowia, po przeanalizowaniu wyników kontroli jakości wody z **wodociągu publicznego Odoje, gm. Orzysz**, przeprowadzonej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe w dniu 29.08.2018 r. sprawozdanie z badań o numerze SB/86386/09/2018 z dnia 07.09.2018 r., urzędowej kontroli jakości wody w dniu 09.10.2018 na podstawie sprawozdań z badań o numerach LBEŚiŻ.4051.2.332.2018, LBEŚiŻ.4051.2.333.2018 z dnia 12.10.2018 r., oraz wewnętrznej kontroli jakości wody po działaniach naprawczych w dniu 10.10.2018 na podstawie sprawozdań z badań o numerach LBEŚiŻ.4051.3.1361.2018, LBEŚiŻ.4051.3.1362.2018 z dnia 11.10.2018 r.

Wodociąg publiczny Odoje zaopatruje **137** mieszkańców miejscowości Odoje.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

STWIERDZA

warunkową przydatność wody do spożycia

ze względu na przekroczone parametry **mętność i żelazo**

NAKAZUJE

w terminie do **18.11.2018 r.**

- 1 doprowadzić jakość wody w wodociągu publicznym Odoje pod względem fizykochemicznym do wartości wymaganych w części C załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
- 2 Przeprowadzić niezbędne działania naprawcze.

- 3 Przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody z wodociągu publicznego Odoje pobranych w punktach zgodności (SUW i sieć) potwierdzających spełnienie wymagań w/w Rozporządzenia.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 29.08.2018 r. przedsiębiorstwo wykonało wewnętrzne badanie wody zgodnie z harmonogramem w którym stwierdzono w sprawozdaniu z badań o numerze SB/86386/09/2018 z dnia 07.09.2018 r

W dniu 09.10.2018 r. w ramach urzędowej kontroli jakości wody pobrano próby wody z wodociągu publicznego Odoje, SUW - próba nr 87 Pisz i sieć spółdzielnia Odoje – próba nr 88 Pisz. Na podstawie sprawozdania z badań LBEŚiŻ.4051.2.332.2018, LBEŚiŻ.4051.2.333.2018 z dnia 12.10.2018r. oraz LBEŚiŻ.4051.3.1361.2018, LBEŚiŻ.4051.3.1362.2018 z dnia 11.10.2018 r. – pobranych kontrolnie przez ZUK Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o. o., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia (§ 21 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294). W badanych próbach stwierdzono przekroczenia parametrów żelaza (277 µg/l, 435 µg/l i 430 µg/l) i mętności (3,2 NTU). Zgodnie z zapisami w części C załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi w wodzie przeznaczonej do spożycia zaleca się aby żelazo nie przekraczało wartości 200 µg/l zaś mętność nie przekraczała 1 NTU. W piśmie z dnia 16.10.2018 r. przedsiębiorstwo wodociągowe zwróciło się z prośbą o wydłużenie terminu warunkowej przydatności jakości wody do 60 dni. Trzydziestodniowy okres na podjęcie działań naprawczych okazał się niewystarczający w związku z trudnością zdiagnozowania przyczyny zakłóceń pracy stacji uzdatniania wody. Planowana jest wymiana automatycznych zaworów odpowietrzających.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz stwierdził, warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Odoje, ponieważ pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w w/w rozporządzeniu, jednocześnie przychylił się do wydłużenia czasu na wykonanie kolejnych działań naprawczych.

Żelazo zawarte w wodzie w nadmiernej ilości sprzyja wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstania mazistych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Ponadto może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Mętność wody może mieć negatywny wpływ na akceptowalność przez konsumentów. Przekroczenie tego parametru samo w sobie nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia, jest jednak ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, w szczególności mogących pochodzić z niewłaściwie eksploatowanej sieci wodociągowej (nieregularne płukania sieci, mały rozbiór wody, wahania ciśnienia wody w rurociągu).

W związku z powyższym konieczna jest wnikliwa i wielokierunkowa analiza źródła zanieczyszczenia, wprowadzenie efektywnych działań naprawczych celem wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje

agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) jednostka odpowiedzialna za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Art. 3 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Natomiast art. 12 ust. 5 powołanej ustawy nakłada na wójta (burmistrza) obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Termin wykonania obowiązku doprowadzenia wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest odpowiedni do podjęcia skutecznych działań naprawczych. Ustalając ten termin wzięto pod uwagę interes strony jak i interes społeczny w jak najszybszym doprowadzeniu wody do właściwej jakości.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszcu orzekł jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszcu.

Upredza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1 a pkt 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszcu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (art. 127a § 1 kpa). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Piszcu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).

Do wiadomości:

1. Burmistrz Orzysza
2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. a/a



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Piszcu

SPECJALISTA
D.S. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH
mgr Andrzej Raszczyk