

Pisz, dnia 2019.03.15

Zakład Usług Komunalnych
Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o. o.
ul. Wyzwolenia 5
12-250 Orzysz

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59.), w związku z:

- art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
- § 21 ust 1 pkt 4, § 21 ust 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określającego parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej z wodociągu publicznego Odoje, gm. Orzysz, opisanej w protokole HK.4020.3.16.2019 z dnia 05.03.2019 r

Kod próbki 43 Pisz - sprawozdanie laboratoryjne L/OBŻ-9051.2/111w/2019 – SUW woda uzdatniona

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz

STWIERDZA

brak przydatności wody do spożycia,

ze względu na ponadnormatywną zawartość rtęci

NAKAZUJE

1. Unieruchomić wodociąg publiczny Odoje, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie działań naprawczych.
2. Poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Odoje o braku przydatności wody do spożycia.
3. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody pitnej do spożycia przez ludzi, do czasu uzyskania pozytywnych wyników fizykochemicznych próbek wody z wodociągu.
4. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdanie z badań wody z wodociągu publicznego Odoje, potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej w dniu 05.03.2019 r., kontroli jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Odoje, w pobranej próbce wody o kodzie 43 Pisz stwierdzono ponadnormatywną zawartość rtęci w wodzie uzdatnionej podawanej na sieć – 14,9 µg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 powołanego rozporządzenia najwyższa dopuszczalna zawartość rtęci w wodzie przeznaczonej do spożycia nie może być większa od 1 µg/l. WHO zaleca aby w wodzie do spożycia zawartość rtęci nie przekraczała 6 µg/l, gdyż nieorganiczne związki rtęci mogą wywołać niepożądane i widoczne objawy głównie w nerkach. Ostre zatrucia drogą pokarmową skutkuje przede wszystkim krwotocznym zapaleniem błony śluzowej żołądka i jelita grubego, a ostatecznie uszkodzeniem nerek.

Strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem Nr HK.4020.3.16.2019 z dnia 13.03.2019 r. i pouczona o możliwości wypowiedzenia się w sprawie. W związku z powyższym Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o. o., podmiot odpowiedzialny za jakość wody do spożycia, poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pisz o dniu 14.03.2019 zlecił firmie SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe badanie wody surowej z ujęcia i uzdatnionej z SUW w Odojach celem weryfikacji obecności rtęci w wodzie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pisz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia stwierdził brak przydatności wody do spożycia.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pisz.

Upředza się stronie, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1 a pkt 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pisz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa).


Stosownie do treści art. 130 § 3 pkt. 1 niniejsza decyzja podlega wykonaniu z chwilą doręczenia stronie, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania.

Otrzymują:

1. Burmistrz Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
2. a/a

Do wiadomości:

1. W-M PWIS ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn



PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Pisz
Andrzej Raszczyk