



Orzysz, dn.30 lipca 2019 roku

Znak: WPF.271.8.2019UMY

Dot. przetargu nieograniczonego pn : „Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w Orzyszu”

Nazwa oraz adres zamawiającego :

Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
tel. : 87 307 01 60, Fax: 87 307 09 50 e-mail: www.bip.orzysz.pl um@orzysz.pl

Pytania do treści SIWZ skierowane do Zamawiającego w dn. **30.07.2019 r.** w wraz z odpowiedziami.

PYTANIE

1. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono że rury istniejące pod mostem są zajęte przez czynny kabel SN czy w związku z tym należy przewidzieć rury dodatkowe .

Odpowiedź:

ad. 1. Na podstawie informacji uzyskanych od RE Ełk, projekt przewidywał wykorzystanie istniejącej rury osłonowej na moście, gdyby to było możliwe.
W przeciwnym razie przewidziano ułożenie nowej rury systemu mostowego.

PYTANIE

2. Czy zasilanie oświetlenia będzie wykonane z jednej fazy czy z trzech faz .Licznik w szafce jest fazowy . Czy w związku z tym należy przewidzieć w szafce projektowanej 3 sofstarty czy jeden .

Odpowiedź:

ad. 2 Projektowane oświetlenie należy wykonać w układzie 3-fazowym. Układ obwodów istniejących pozostaje bez zmiany.
Do zabezpieczenia wszystkich obwodów przewidziano rozłączniki 3 polowe z odpowiednią ilością wkładek bezpiecznikowych.



Ogranicznik prądu rozruchu w projektowanym obwodzie trzeba zamontować w każdej fazie. Takie rozwiązanie zawarto w przedmiarze robót.

PYTANIE

3. W związku z wykonaniem części nowych już chodników należy uwzględnić w kosztach rozbiórkę i naprawę .

Odpowiedź:

ad. 3 Projekt zakładał równoczesne układanie kabli oświetlenia drogowego z budową kanału technologicznego i doświetleniem przejść dla pieszych.

W przypadku oddzielnego wykonywania linii oświetleniowych (po zakończeniu robót GDDKiA), należy przewidzieć nakłady na rozbiórkę i naprawę wszystkich nawierzchni w obrębie prowadzonych robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem iż udzielone odpowiedzi ingerują w modyfikacje treści SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert – 05.08.2019r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: - 05.08.2019r. do godziny 12:05

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą uwzględniać termin składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA ORZYSZA

mgr Beata Jazdzewska