

Załącznik :

1. Kopia mapy ewidencyjnej skala 1:1000 z zaznaczonym miejscem sieci wodno-kanalizacyjnej.

p.o. KIEROWNIK
ds. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
[Signature]
mgr inż. Romuald Świeczka



Warunki przyłączenia dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Znak: 378/02/19

Orzysz dn.26.02.2019r.

PRPJEKTY WOD-KAN

Mariusz Murawski

ul. Pogodna 29C,lok. 1

15-365 Białystok

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Orzysz ulica 1-go Maja

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/601/05 z 29 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w Orzyszu opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 20 stycznia 2006r. poz. 402 oraz w związku z wnioskiem informuję, że dostawę wody i odprowadzania ścieków dla nieruchomości położonej w Orzyszu na ulicy 1-go Maja należy projektować według następujących zasad:

I TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody istniejący wodociąg o średnicy 160 mm na działce 152/54 przy działce 152/100.
2. Do sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem
3. Sieć projektować do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej studzienki o współrzędnych 123,08/120,03 o średnicy 200 mm na działce 152/54 przy działce 152/10

II INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna pozostanie własnością Odbiorcy;
3. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza;

