

14.10.2019. *[Signature]*

Orzysz dn.10.10.2019r.

„Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy

Gminy w Orzyszu” Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 5

12-250 Orzysz

URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W PŁYNĘŁO
11. PAZ. 2019
RM
do inż. Burmistrza
11066 zez. - MOC *[Signature]*
122/19 *[Signature]*

ZUK 2201/10/2019

BURMITRZ ORZYSZA

Sz. P. Zbigniew Włodkowski

ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Adama Kazimierza Zaremby w sprawie zalewania piwnic bloku mieszkalnego przy ulicy Łęckiej 28A po przeprowadzonej wizji lokalnej Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu stwierdza, iż studzienki burzowe wraz z kanałami są drożne (zostały sprawdzone metodą zadymiania). Powodem zalewania piwnic są wody opadowe, które podczas dużej ulewy zalewają klatkę schodową, a następnie piwnice. Spowodowane jest to ukształtowaniem terenu. Wody opadowe z przyległych chodników i parkingów płyną w kierunku klatki schodowej budynku przy ulicy Łęckiej 28A.

Sprawę prowadzi Romuald Świeczka

Tel. 693 420 505

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Sobotka
[Signature]



Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 5 12-250 Orzysz
tel. 87- 4237016 kom. 730 996 700
e-mail: biuro@zukurzys.pl www.zukurzys.pl
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000019760
NIP: 8490008029 REGON: 790155073