



Orzysz, dn.28 kwietnia 2020 roku

Znak: WPF.271.5.2020UMY

Dot. przetargu nieograniczonego pn : „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie”

Nazwa oraz adres zamawiającego :

Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
tel. : 87 307 01 60, Fax: 87 307 09 50 e-mail: www.bip.orzysz.pl um@orzysz.pl

Pytanie

Proszę o sprecyzowanie nawierzchni poliuretanowej. ELTAN - SE typu T - 1L w przedmiarze, ELTAN - 2S typu T - 1L w przekrojach konstrukcyjnych i projekcie.

Odpowiedź

Należy zastosować nawierzchnie ujętą w przedmiarze robót

Pytanie

Brak uzasadnienia aby przy tym zakresie robót wymagano uprawnień konstrukcyjne bez ograniczeń podobnie przy uprawnieniach instalacji na sieci występują roboty tylko wodociągowe i kanalizacyjne. Należy wymagać uprawnień adekwatnych do zakresu prac w zamówieniu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące osób z uprawnieniami

Pytanie

Jaką wysokość piłkochwyków Zamawiający przyjął na przedmiotowym boisku?, w związku z tym że załączony do SIWZ rysunek piłkochwytu przedstawia jego wysokość od 3 do 6 metrów niejasne jest co należy przyjąć do wyceny. Sugerujemy wykonanie piłkochwytu 6m wysokości od strony ulicy i za bramkami.



Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono poniżej

Pytanie

W nowym przedmiarze robót Inwestor usunął zakres związany z wykonaniem podbudowy z pospółki gr. 15cm pod nawierzchnie poliuretanową. Czy podbudowy tej nie należy wykonywać?

Odpowiedź

Podbudowę z pospółki gr. 15cm należy wykonać. Omyłkowo pozycja została usunięta.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie , że ogrodzenie winno mieć wys. 3m

Odpowiedź

Ogrodzenie powinno mieć 6 m wysokości

Pytanie

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót branża teletechniczna o zakres związany z robotami ziemnymi i demontażem kabla dł 120m.

Odpowiedź

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne boiska oraz niwelacja terenu spowoduje odkrycie kabla telefonicznego, dlatego przedmiar robót nie przewidywał dodatkowych robót ziemnych. Kabel telefoniczny można swobodnie zdemontować lub pozostawić oznaczając go na inwentaryzacji powykonawczej jako nieczynny.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem iż udzielone odpowiedzi ingerują w modyfikacje treści SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert – 05.05.2020r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: - 05.05.2020r. do godziny 11:05

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą uwzględniać termin składania ofert.

z up. BURMISTRZA

Anna Kamińska
SKARBNIK GMINY