



Orzysz, dn.04 sierpnia 2020r.

Znak: WPF.271.8.2020.UMY

Dot. przetargu nieograniczonego pn : „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”.

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
tel. : 87 307 01 60, Fax: 87 307 09 50 e-mail: www.bip.orzysz.pl um@orzysz.pl

1. Poz. 1 przedmiaru – jaki typ platformy schodowej należy przyjąć do wyceny, prosimy o podanie parametrów i rysunków sprzętu;

Prosimy o dostarczenie i zamontowanie urządzenia dźwigowego o parametrach nie gorszych niż:

- a) Udźwig: 385 kg / 3 osoby
- b) Prędkość jazdy: 0,06 m/s
- c) Typ napędu: przekładnia nakrętka/śruba
- d) Moc / napięcie / prąd silnika napędowego: 1,5 kW / 400 V, 1-fazowy / 4,7 A
- e) Opuszczanie awaryjne (w przypadku zaniku napięcia): elektrycznie z UPS
- f) Dyspozycja platformą: na platformie i na przystankach: trzymać przyciśnięty przycisk
- g) Konstrukcja platformy samonośna bez szybu, z elementów stalowych, cynkowanych, malowanych na kolor RAL (kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji).
- h) Obudowa zespołu napędowego i szafy sterowej płytami z blachy cynkowanej powlekanej organicznie, kolor: RAL(kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji)
- i) Bramki (furtki) i barierki wysokości 1100 mm z konstrukcji stalowej malowanej na kolor RAL (kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji),
- j) Wymiary jeżdżącej platformy (podestu jezdnego) 900mm x 1400mm
- k) Wysokość podnoszenia: 77 cm

2. Poz. 2 + przedmiaru – prosimy o rysunki schodów i z jakiej stali mają być wykonane)(zwykła czy nierdzewna);

Poręcze do schodów należy wykonać ze stali zwykłej, średnica pochwyty 40 mm, (kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji)



3. Poz. 33 przedmiaru – prosimy o podanie typu sufitu podwieszonego jaki należy przyjąć do wyceny;

Do wyceny należy przyjąć systemowy sufit podwieszany.

4. Poz. 40+41 jaki typ przewodu należy przyjąć do wyceny;

W pozycji kosztorysu nr 40 należy przyjąć przewód 4x1,5mm², natomiast w pozycji kosztorysu nr 41 należy zastosować przewód 5 x 4,0 mm².

5. Poz. 42 – prosimy o podanie jaki typ lamp przyjąć do wyceny;

Do wyceny należy przyjąć oprawy do sufitu podwieszanego o mocy 4200 lumenów.

6. Prosimy o podanie ilości i rodzaju robót sanitarnych, które są wskazane do wykonania w SIWZ rozdział 3 – Opis przedmiaru zamówienia a jest ich brak w przedmiarze i załączonej dokumentacji przetargowej.

Roboty sanitarne nie są planowane do wykonania.

7. Pytanie

Z uwagi na różnice wysokości wynoszące ok. 1m, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa, czy Zamawiający zgodzi się na zamianę poręczy schodowych na balustrady schodowe?

Prosimy o podanie sumarycznej długości balustrady do wykonania.

Zamawiający wyraża zgodę. Należy wykonać 16 m balustrady w miejscach wskazanych na załączonym rys. nr 1

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem iż udzielone odpowiedzi ingerują w modyfikację treści SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert – 10.08.2020r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: - 10.08.2020r. do godziny 12:05

Wszystkie dokumenty składane w procedurze muszą uwzględniać termin składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski