

Warunki przyłączenia dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Znak: ZUK;/2489/10/18

Orzysz .2018.10.17.

**Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Alicja Baran
11-600 Węgorzewo ul. Portowa 2/3**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Orzysz przy ul. Ogrodowej działka Nr 249

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/601/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w Orzyszu opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2006r. poz.402 oraz w związku z wnioskiem informuję, że dostawę wody i odprowadzania ścieków dla nieruchomości położonej w miejscowości **Orzysz ul. Ogrodowa działka Nr 249** należy projektować według następujących zasad:

I TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody istniejący wodociąg **PCV Ø 250mm**.
2. Do przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem
3. Przyłącze kanalizacyjne projektować do istniejącej sieci kanalizacyjnej (kamionka) **Ø 300mm**
4. Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki z budynku najkrótszą trasą z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.
5. Zmiany kierunku i spadku przyłącza kanalizacyjnego oraz wszelkiego rodzaju połączenia poziomych odcinków odprowadzających ścieki z budynku należy projektować w studzienkach rewizyjnych bądź inspekcyjnych.

II PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

Wodomierz projektować w studni wodomierzowej, w której będzie umieszczony wodomierz objętościowy Ø15 dostosowany do montażu modułu radiowego firmy „ITRON”. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002

Do kanalizacji zabrania się odprowadzania wód opadowych.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciw zalewowym na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

III INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne pozostanie własnością Odbiorcy;
3. Wykonać badanie wody przez SANEPID
4. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłączy;

Wykonała:

Halina Mikucka 6943420502

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Sobotka