

Orzysz, dn.28 grudnia 2020r.

Znak: WPF.271.13.2020.UMY

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE nr 23

Dot. przetargu Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz”

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,

tel. : 87 307 01 60, Fax: 87 307 09 50 e-mail: www.bip.orzysz.pl um@orzysz.pl

Pytanie nr 23

Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że w pompowniach mają być zastosowane pompy wirowe, to czy zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 10 str. 5 dopuszczającym oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych oraz art. 29 ust. 3 ustawy o PZP uzna on zastosowanie pomp wirowych typu WIR produkcji firmy INWAP o parametrach lepszych , niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia za równoważne?

Udzielona odpowiedź

Szczegółowe obliczenia hydrauliczne dla bardzo zróżnicowanej niwelety terenu były podstawą doboru pomp. Punkt pracy każdej pompy jest zmienny i zależy od współpracy z innymi pompowniami.

Sprostowanie odpowiedzi

Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie dostawcy pomp. Podany typ pompy jest przykładowy. Aby obniżyć koszty eksploatacyjne i uprościć serwis, Zamawiający wymaga, aby wszystkie pompy w pompowniach przydomowych i sieciowych pochodziły od jednego producenta.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem iż udzielone odpowiedzi nie ingerują w modyfikacje treści SIWZ Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert – 04.01.2021r. do godziny 12:00

Zastępca Burmistrza

(-) Beata Jażdżewska