

Warunki przyłączenia dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Znak:1808/09/2020

Orzysz dn.17.09.2020r.

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie-

Roman Stańczyk

ul. Koszarowa 15

11-500 Giżycko

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

w miejscowości Orzysz działki nr. 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętego uchwałą Nr II/7/18 z 28 listopada 2018r. Rady Miejskiej w Orzyszu zatwierdzonego decyzją PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE oraz w związku z wnioskiem informuję, że dostawę wody i odprowadzania ścieków dla nieruchomości położonej w miejscowości **Orzysz działki nr. 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13.** należy projektować według następujących zasad:

I TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody istniejący wodociąg o średnicy 160 mm na działce numer 106/12 .
2. Do przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem
3. Przyłącze kanalizacyjne projektować do istniejącej studzienki sieci kanalizacji grawitacyjnej o współrzędnych 122,64/120,22 i średnicy 200 mm na działce numer 106/12.
4. Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki z budynku najkrótszą trasą z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.
5. Zmiany kierunku i spadku przyłącza kanalizacyjnego oraz wszelkiego rodzaju połączenia poziomych odcinków odprowadzających ścieki z budynku należy projektować w studzienkach rewizyjnych bądź inspekcyjnych.
6. Odprowadzenie wód opadowych projektować w granicy działki. **Zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.**

II PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

Wodomierz projektować w studni wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002



Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 5 12-250 Orzysz
tel. 87- 4237016 kom. 730 996 700
e-mail: biuro@zukurzys.pl www.zukurzys.pl
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000019760
NIP: 8490008029 REGON: 790155073

Do kanalizacji zabrania się odprowadzania wód opadowych.

Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urządzeń przeciwzalewowych na instalacji wewnętrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

III INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne pozostanie własnością Odbiorcy;
3. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.

Załącznik :

1. Kopia mapy ewidencyjnej skala 1:1000 z zaznaczonym miejscem przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

PREZES Zarządu
mgr inż. Grzegorz Sobotka



Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 5 12-250 Orzysz
tel. 87- 4237016 kom. 730 996 700
e-mail: biuro@zukurzys.pl www.zukurzys.pl
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000019760
NIP: 8490008029 REGON: 790155073