

### Pytanie do burmistrza Orzysza

Panie burmistrzu z uwagi na to, że pracuję od niedawna na stanowisku kierownika ds. wodociągów w PUK Orzysz, dokonałem szczegółowej analizy możliwości technicznych SUW w Orzyszu.

Zwróciłem uwagę na pilną potrzebę modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Orzyszu, która została wybudowana blisko 30 lat temu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że wg pozwolenia wodno-prawnego maksymalny pobór wód roczny wynosi 349 tys m<sup>3</sup>, obecnie zbliżamy się do limitu z pozwolenia wodno-prawnego, wiąże się to z brakiem możliwości włączania nowych odbiorców oraz ryzykiem prawidłowego utrzymania technologii.

Z uwagi na informację o pojawiających się środkach zewnętrznych mam pytanie czy planuje pan z nich skorzystać z przeznaczeniem na modernizację SUW w Orzyszu?

Zbigniew Ksiądz