

**INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO - UŻYTKOWNIKA
SIECI**

- Zastosowane napięcie sterowania w szafach sterowniczych ma wynosić 24V, sterowniki powinny być programowalne narzędziami dostępnymi w ZUK tj. RSLogix 500.
- W SUW Odoje należy zastosować jedną pompę głębinową o mocy 7,5 kW (G2) wraz z przewodem o średnicy 3". Do obsługi pompy należy zastosować przetwornicę programowalną narzędziami istniejącymi w ZUK tj. Drive Explorer.
- W SUW Suchy Róg i SUW Odoje należy wymienić rury pompowe między pompą głębinową a pokrywą studni. Rury winny być wykonane ze stali kwasoodpornej bezszwowe.
- W SUW Suchy Róg należy wymienić betonową pokrywę studni.
- Na stacjach uzdatniania wody i w hydroforni należy zastosować wodomierze jednostrumieniowe przystosowane do odczytu radiowego istniejącego w ZUK- u.