

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na modernizację wiejskich Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Suchy Róg i Odoje oraz modernizację hydroforni w miejscowości Chmielewo

Do Zamawiającego w dniu 5 czerwca 2013 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wiejskich Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Suchy Róg i Odoje oraz modernizację hydroforni w miejscowości Chmielewo. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

W poprzednim przetargu ogłoszonym 15.05.2013, który został unieważniony z powodu braku funduszków, termin wykonania w/w zadania był 30.12.2013. W przetargu z dnia 03.06.2013 termin wykonania nie uległ zmianie. Nadmieniam, że wybór oferty a dalej podpisanie umowy odciągnie się w czasie co najmniej 3 tygodnie od ogłoszenia przetargu. Prosimy przychylić się do prośby by przesunąć termin wykonania zadania o 4 tygodnie a więc do 31.01.2014.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Opublikował(a): Grażyna Zielińska

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 i 3 DO TREŚCI SIWZ

na modernizację wiejskich Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Suchy Róg i Odoje oraz modernizację hydroforni w miejscowości Chmielewo

Do Zamawiającego w dniach 10 i 11 czerwca 2013 r. wpłynęły zapytania nr 2 i 3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wiejskich Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Suchy Róg i Odoje oraz modernizację hydroforni w miejscowości Chmielewo. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2:

1. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wymienić orurowanie w dwóch modernizowanych obiektach na rury PVC-U a w jednym obiekcie na rury stalowe ocynkowane. W związku z tym, że to są stacje jednostopniowe i będą pracowały przy wysokim ciśnieniu istnieje duże prawdopodobieństwo że rury PVC-U będą ulegały w tych warunkach uszkodzeniom. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na celu ujednolicenie orurowania na wszystkich trzech obiektach prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rur stalowych nierdzewnych, gwarantujących bardzo długi okres użytkowania bez konieczności ich konserwacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur ze stali nierdzewnej, pod warunkiem, że Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych dodatkowych roszczeń finansowych w wyniku ich zastosowania.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych przepustnic z napędem elektrycznym na przepustnice z napędem pneumatycznym (co wiąże się z obniżeniem kosztów modernizacji)?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę projektowanych przepustnic.

ZAPYTANIE NR 3:

1. W przedmiarze na roboty budowlane dotyczące Modernizacji Wiejskiej Stacji Uzdatniania Wody w m. Suchy Róg poz. 5 i 6 oraz 25 i 26 mają te same nazwy i obmiary. Pytanie dotyczy czy te pozycje nie zostały zdublowane.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Pozycji 25 i 26 przedmiaru nie należy wyceniać – zostały zdublowane..

2. W wykazie stolarki na Modernizację Wiejskiej Stacji Uzdatniania Wody w m. Suchy Róg projekt zakłada wymianę 1 szt. drzwi wejściowych, w przedmiarze natomiast widnieją 3 szt.: poz. 1, poz. 30 i poz. 32.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Pozycje przedmiaru dotyczą jednej sztuki drzwi o pow. 3 m².

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z cz. III ust. 3 SIWZ ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Opublikował(a): Grażyna Zielińska