

RGI.271.3.2014.KCH
ORZYSZ, 2014-05-21

www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi w plikach do pobrania pod ogłoszeniem o zamówieniu.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGI.271.3.2014.KCH.
Nazwa zadania: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO SZWEJKÓWKA OD DROGI KRAJOWEJ NR 63

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Remontowana droga posiada różną szerokość na całym odcinku, **w załączniku nr 10 przedmiar- w części 4 Nawierzchnia**, pkt 7 "Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8,0dm³/m² 630,0*5,0 Razem 3 150,00m²", w związku ze zróżnicowaną szerokością nawierzchni asfaltowej na całym odcinku drogi przyjęto średnią szerokość **5m** dla powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni należy przyjąć emulsję asfaltową 70%, oraz grys kamienny frakcji 5-8mm.

Ponieważ inwestycja realizowana jest etapowo, w niniejszym postępowaniu nie ujęto montażu rur osłonowych na przepustach.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jakub Sulima

BURMISTRZ TOMASZ JAKUB SULIMA

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

GMINA ORZYSZ
ul. Giżycka 15

12-250 ORZYSZ

.....

Dot.: Przetargu nieograniczonego na Remont drogi dojazdowej do Szwejkówka od dr.kr. nr 63 nr sprawy RGI.271.3.2014.KCH.

..... zwraca się z prośbą o
wyjaśnienie :

- 1) W dokumentacji przetargowej brak SST dotyczących wykonania i odbioru powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Dane podane w poz. 7 przedmiaru nie określają rodzaju kruszywa i emulsji jakie mają być użyte do realizacji zadania. Prosimy o uściślenie danych.
- 2) Na planie sytuacyjnym przedstawione są rury osłonowe - w km 0+010 ; 0+330. Czy oferent powinien w swojej kalkulacji uwzględnić ich montaż . Brak takiej pozycji w przedmiarze.

wyjaśnienie :

- 1) W poz. 7 przedmiaru ofertowego „Powierzchniowe utrwalenie...” ,obmiar ujmuje szerokość 5,00 m . Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdziliśmy, że istniejąca szerokość to około 4,00 m. Przedmiar ofertowy nie przewiduje wykonania poszerzeń uzupełniających do szerokości 5,00 m. Prosimy o uściślenie powierzchni istniejącej nawierzchni pod powierzchniowe utrwalenie.

KIEROWNIK DZIAŁU